

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 56 «Загадка» города Смоленска

(МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка»)
ул. Рыленкова, 2а, Смоленск, 214031
телефон: (4812) 55-67-17,

ОКПО 47645282, ОГРН 1026701436673,
ИНН / КПП 6731008052 / 673101001

№ _____

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы города Смоленска
управления надзорной
деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС
России по Смоленской области

Носову А.Г.

Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании от 14.02.2022 № 14/3

№п/п	Вид нарушения	Отметка о выполнении	Примечание
1	Отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения у дежурного персонала	Выполнено: Средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения для дежурного персонала - приобретено	Приложение № 1
2	В складском помещении (кастелянная) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Контракт заключен от 29.09.2023г на изготовление и замену входной двери в кастелянской	Приложение № 2
3	В группе № 8 (раздевалка) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)	Выполнено: В группе № 8 (раздевалка), замена линолеума произведена, сертификат соответствия приложен	Приложение № 3, Приложение № 4

4	В группе № 7 (раздевалка) применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)	В группе № 7 (раздевалка) линолеум приобретен, замена будет проведена 11.11.2023г., сертификат соответствия приложен	Приложение №4
5	В коридоре около медицинского кабинета применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности (сертификат пожарной безопасности не представлен)	Выполнено: В коридоре около медицинского кабинета замена линолеума произведена, сертификат соответствия приложен	Приложение № 5, Приложение № 4
6	В производственном помещении (пищеблок) входные двери выполнены не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости (паспорт, сертификат пожарной безопасности не представлен)	Контракт заключен от 29.09.2023г на изготовление и замену входной двери в производственном помещении (пищеблок)	Приложение № 2
7	В производственном помещении (пищеблок) на дверях не обеспечено обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполнено: на дверях пищеблока произведено обозначение категорийности по взрывопожарной и пожарной опасности.	Приложение №6

И.о. заведующего

Т.А. Ковалёва

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
муниципальное бюджетное дошкольное
Департамента Смоленской области
образовательное учреждение
«Детский сад №56 «Загадка» города Смоленска

(МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка»)
ул. Рыленкова, 2а, Смоленск, 214031
телефон: (4812) 55-67-17,

ОКПО 47645282, ОГРН 1026701436673,
ИНН / КПП 6731008052 / 673101001

№ _____

Начальнику управления образования
и молодежной политики
Администрации города Смоленска

О.С. Гильденковой

и.о. заведующего МБДОУ
«Детский сад № 56 «Загадка»

Л.П. Шурмелевой

СЛУЖЕБНАЯ

Просим восстановить в списках МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка» следующих детей, ошибочно удалённых из базы АИС для дальнейшего зачисления:

1. Сергеева Таисия Дмитриевна - 13.06.2017 года рождения (список на зачисление от 28.02.2020).
2. Шипилов Максим Александрович - 07.05.2017 года рождения (список на зачисление от 24.04.2020).
3. Катахов Михаил Андреевич - 20.08.2014 года рождения (список на зачисление от 27.03.2020).

И.о. заведующего

Шурмелева Л.П.

Администрация города Смоленска

Начальнику управления
образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска

(Ф.И.О. начальника)

муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 56 «Загадка»
города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 56 «Загадка»)
Рыленкова ул., д.2а, Смоленск,
тел.:(4812) 55-67-17
КПО 47645282 ОГРН 1026701436673
ИНН 6731008052/ КПП 673101001
№ _____

Служебная